

1 階 平 面 図

2 階 平 面 図

3 階 平 面 図

K-1	R6	給食室	三菱	PCZX- ERMP280H4	10馬力	
⑤	R4	多目的室	パナソニック	X P A - P 8 0 T 7 S	3馬力	天井吊型 単相 2台

条件	番号	導入時期	設置室	メーカー	品番	仕様	備考
仮設校舎に移設必須	A-2	H30	普通教室	ダイキン	SZRH140BC	5馬力	
	D	R3	音楽室	日立	RPC-GPI40RSH5	5馬力	5馬力2台
	E-1	R6	図工室	三菱	PCZX-ERMP280K4	10馬力	
	E-2	R6	家庭科室	三菱	PCZX-ERMP224K4	8馬力	
	L	R4	図書室	三菱	PCZX-ERMP224ZX	8馬力	

⑦	H26	特別支援学級	パナソニック	C U - S 6 3 C F 2	2.5馬力	壁掛 ルームエアコン 単相
⑧	H28	特別支援学級	三菱	※室外機品番 M U Z - B X V 4 0 I 6 S	1.5馬力	壁掛 ルームエアコン 単相

①	不明	給食休憩室	ナショナル	※室外機品番 CU-Y252A	1馬力	壁掛 ルームエアコン 単相
②	不明	事務室	ダイキン	※室外機品番 RZYP56HT	2.3馬力	天井吊型
③	不明	校長室	ダイキン	※室外機品番 RZYP80HT	3馬力	天井吊型 三相
④	不明	会議室	三菱	※室外機品番 PUZ-ERMP80SHA2	3馬力	天井吊型
⑥	不明	多目的室	ナショナル	CU-J80XBS	3馬力	天井吊型 単相
⑨	不明	保健室	ダイキン	※室外機品番 PZRP80BDV	3馬力	壁掛 ルームエアコン 単相
⑩	不明	職員室	ダイキン	※室外機品番 RZYP280P	10馬力	天井吊型 ツイン 三相
⑪	不明	小会議室	ダイキン	※室外機品番 R40NEP	1.5馬力	壁掛けルームエアコン F40NTEP-W