
既設動力引込口を撤去し
キュビクルよりの送り込を接続の事
ハンドホール H² MC-3
深さ1300 蓋
給食室
CV 5.5²-2C (28) 1φ
CV 14²-3C E8² (36) 3φ
キュビクル
6KV CV 22²-3C (82)
600V CVV(シールド) 2²-2C + 2²-5C (36)
PAS 3P200A ZCT·TC付
コン柱 11m 末19cm 350kg
装柱金物共一式
既設建物
受水槽
引込口
CV 2²-2C (22)
消火ポンプ室
既設外灯（自動点滅器3A取付）
X9
X10
X11
渡り廊下の天井下露出及既設講堂壁面露出
VV-R 14²-3C (31)
プール
"M-1"
2.0 (19)
1.6 (19)
(a-60)
CVV 2²-4C (28)
受水槽
受水槽ポンプ室
給水ユニット
3φ 1.6×3
ケイホウ 1.6×
Box内に NFB 2P50/20
1ヶ取付の事
至 外灯
2.0 (19)
1.6 (19)
(a-60)
消火ポンプ盤（別途）
3φ FP 22²-3C E14
起動 FP 2²-4C
ケイホウ 1.6×2
消火ポンプ室

天理市立柳本小学校校舎増改築　工事設計図

図名　配置図　ポンプ室平面図

縮尺　1/300　1/50

設計年月日　53.

施工図作成し監理者の承認を受ける事