
既設
本工事建物
既設建物
給食室
既設
Y5
Y3
Y2
Y1
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X1
X11
既設動力
キュビクルより引込口ま撤去し
の送り込を接続の事
ハンドホール H
深さ1300 蓋
MC-3
CV 5.5
CV 14□ -2C (28) 1φ
3C E8□ (36) 3φ.
キュビクル
6kV CV 22□-3C (82)
600V CVV(シールド) 2□-2C + 2□-5C (36)
PAS 3PZ00A ZCT-TC付
コン柱 11m 末口19cm 350kg
装柱金物共一式
受水槽
引込口
消火ポンプ室
CV 2□-2C (22)
既設外灯（自動点滅器3A取付）
プール
渡り廊下の天井下露出及既設講堂壁面露出
VV-R 14□-3C (31)
プレハブ校舎用分電盤（別途）


"M-1"
M
M
2.0
(19)
2
1.6 (19)
(A-60)
CVV 2□-4C (28)
受水槽 FL

受水槽ポンプ室平


給水ユニット 1.6
3φ 1.6×3
ケイホウ 1.6×2
Box内に NFB 2P50/20
1ヶ取付の事
至る外灯
2.0
(19)
1.6(19)
(A-60)
2
消火ポンプ盤（別途）
3φ FP 22□-3C E14□
起動 FP 2□-4C
ケイホウ 1.6×2

消火ポンプ室